(ബി) ഇതിന്റെ പണി എന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സബ്സ്റ്റേഷൻ പണിയുടെ പ്രാരംഭ നടപടികളും ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി

190 [206] ശ്രീ. എ. കെ. പത്മനാഭൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;

(ബി) പേരാമ്പ്രയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിനുതകുന്ന കൂരാച്ചുണ്ട്-കോളോത്തുവയൽ ലൈനിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള 110 കെ. വി. ലൈൻ 1986 ഏപ്രിൽ 25-ാം തീയതി ചാർജ് ചെയ്തതോടെ കോഴിക്കോട് സബ്സ്റ്റേഷനിലെ ലോഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൻമൂലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു 400 കെ.വി.യും കണ്ണൂർ, കാസർകോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓരോ 220 കെ. വി.യും സബ്സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപിച്ചും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു ലൈനുകളും വലിച്ചും, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ സ്റ്റാറ്റിക് വാർ കോമ്പൻസേറർ എന്ന ആധുനിക ഉപകരണം സ്ഥാപിച്ചും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും പരിപാടിയുണ്ട്.

(ബി) പേരാമ്പ്രയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കൂരാച്ചുണ്ട്—കോളോത്തുവയൽ ലൈൻ വലിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്നും പേരാമ്പ്രയിലേക്ക് ഒരു 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് പേരാമ്പ്രയിലേയും പരിസരപ്രദേശത്തേയും വോൾട്ടേജ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പരിപാടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി

191 [207] ശ്രീ. വി. ജെ. തങ്കപ്പൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നേമം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ വോൾട്ടേജ് കമ്മി പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പെറോയിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ വയ്ക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രാരംഭജോലികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിളവൂർക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട പെരുംകാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും തിരുമല സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജോലികൾ ആർ. ഇ. സി. സ്കീമിൽപ്പെടുത്തി ചെയ്യുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ശുദ്ധജല വിതരണത്തിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പമ്പു സെറ്റുകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി

192 [208] ശ്രീ. കെ. മൂസ്സക്കുട്ടി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ജല-മലിനജല അതോറിട്ടി സ്ഥാപിക്കുന്ന പമ്പുസെറ്റുകൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിലിതു സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ, ബി) കേരള ജല-മലിനജല അതോറിട്ടി, ശുദ്ധജലം പമ്പു ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന വൈദ്യുത കണക്ഷനുകൾക്ക് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനു മതിപ്പു ചെലവ് പൈസന്നിന് 5000 രൂപ വരെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ്. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ മതിപ്പ് ചെലവ് വരുന്ന കണക്ഷനുകൾക്ക് ഇപ്രകാരം കൂടുതലായി വരുന്നതുക കൺസ്യൂമർ കോൺട്രിബ്യൂഷനായി ബോർഡിനു നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല പദ്ധതിക്കുള്ള വൈദ്യുതി

193 [209] ശ്രീ. എ. സി: ഷൺമുഖദാസ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട ബാലുശ്ശേരി ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വിദ്യുച്ഛക്തി കണക്ഷനു കേരളാ വാട്ടർ ആൻറ് വേസ്റ്റ്വാട്ടർ അതോറിറ്റി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണു അപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

(സി) ഈ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാം;

(ഡി) കണക്ഷൻ എന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly